

AG KABLO BAŞLIK VE EKLERİNE AİT TİP DENEY RAPORLARI VE YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

İMALATÇI FİRMA ADI/MARKA	REPL International Limited/ REPL
SATICI FİRMA ADI	GÜVEN Elektrik San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.
MALZEME ADI	AG KABLO BAŞLIĞI (BİNA DIŞI)
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/2009-056
TEKNİK ŞARTNAME ADI	AG KABLO EKİ VE HARİCİ BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BELGE ADI	GEÇERLİLİK TARİHİ		DEĞERLENDİRME
ISO 9001:2015	14.02.2020	23.02.2023	UYGUN
ISO 14001:2015	09.07.2020	08.07.2023	UYGUN

Değerlendirme Tarihi: 27/08/2021

SIRA NO	İMALATÇI TİP İŞARETİ Beyan Kesit Aralığı (mm²)	İMALAT TİPİ (Isı Büz./Soğuk Büz.) BAŞLIK TİPİ (I/ II)	DENEY KABLOSU SEMBOLÜ VE KESİTİ (mm²)	MONTAJ KILAVUZ NO	MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (Var/Yok)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/ RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	RLT-1-25-CU-X4	Isı Büzüşmeli Tip II	Cu/XLPE/çelik tel zırh /PVC 4x25	VAR	VAR	Central Power Research Institute / DCCD-14944 /04.02.2016	UYGUN	RLT-1-25-CU-X4 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II harici kablo başlığına ait rapor uygundur. Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip II harici kablo başlığının 4 damarlı, 25 mm² kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. (bkz. NOTLAR)
2	RLT-1-400-CU-X4	Isı Büzüşmeli Tip II	Cu/XLPE/çelik tel zırh /PVC 3x400+185	VAR	VAR	Central Power Research Institute / DCCD-14944 /04.02.2016	UYGUN	RLT-1-400-CU-X4 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II harici kablo başlığına ait rapor uygundur. Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip II harici kablo başlığının 3 damarlı, 400 mm² kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. (bkz. NOTLAR)
3	RHTA-1x240-300-4	Isı Büzüşmeli Tip I	Al/XLPE/PVC/SWA/ PVC 4x300	LV-T/XL/4C/ ME/011	VAR	VEIKI VNL /11350/27.05.2020	UYGUN	RHTA-1x240-300-4 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığına ait rapor uygundur. Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığının 4 damarlı, 300 mm² kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. (bkz. NOTLAR)

4	RHTA-1x120-185-4	Isı Büzüşmeli Tip I	Al/XLPE/PVC/SWA/ PVC 4x185	LV-T/XL/4C/ ME/011	VAR	VEIKI VNL /11350/27.05.2020	UYGUN	RHTA-1x120-185-4 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığına ait rapor uygundur. Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığının 4 damarlı, 185 mm² kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. (bkz. NOTLAR)
5	RHTA-1x25-50-4	Isı Büzüşmeli Tip I	Al/XLPE/PVC/SWA/ PVC 4x25	LV-T/XL/4C/ ME/011	VAR	VEIKI VNL /11350/27.05.2020	UYGUN	RHTA-1x25-50-4 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığına ait rapor uygundur. Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığının 4 damarlı, 25 mm² kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. (bkz. NOTLAR)

NOTLAR:

1 Teknik Şartnamenin “Teklifte Birlikte Verilecek Belgeler” maddesi gereğince, ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ile madde kapsamındaki diğer belgelerin Firma tarafından ALICI’ya sunulması gerekmekte olup bahse konu belgelerin kontrolü ALICI tarafından yapılacaktır.

2 Teklif edilen üründe kullanılan bağlayıcıya (konnektör/pabuç) ait tip deney raporlarının TS EN IEC 61238-1-1 no.lu standarda uygunluğu ile bağlayıcı boyutlarının şartname Ek-7 ve EK-8’e uygunluğu ALICI tarafından kontrol edilecektir.

İMALATÇI FİRMA ADI/MARKA	REPL International Limited/ REPL
SATICI FİRMA ADI	GÜVEN Elektrik San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.
MALZEME ADI	AG KABLO EKİ
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/2009-056
TEKNİK ŞARTNAME ADI	AG KABLO EKİ VE HARİCİ BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO	İMALATÇI TİP İŞARETİ Beyan Kesit Aralığı (mm ²)	İMALAT TİPİ (Isı Büz./Soğuk Büz.) BAĞLANTI TİPİ (Düz/Branşman) EK TİPİ (I/ II/ III)	DENEY KABLOSU SEMBOĞU ve KESİTİ (mm ²)	MONTAJ KILAVUZ NO	MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (Var/Yok)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/ RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	RLJ-1-25-CU-X4 (RH LAJ-4)	Isı Büzüşmeli Düz Ek Tip II	Cu/XLPE/çelik tel zırh /PVC 4x25	VAR	VAR	Central Power Research Institute /DCCD-14944 /04.02.2016	UYGUN	RLJ-1-25-CU-X4 (RH LAJ-4) tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II düz kablo ekine ait rapor uygundur. Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip II düz kablo ekine ait rapor 4 damarlı, 25 mm² kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. Alınan uygunluk, (bkz. NOTLAR)
2	RLJ-1-400-CU-X4 (RH LAJ-4)	Isı Büzüşmeli Düz Ek Tip II	Cu/XLPE/çelik tel zırh /PVC 3x400+185	VAR	VAR	Central Power Research Institute /DCCD-14944 /04.02.2016	UYGUN	RLJ-1-400-CU-X4 (RH LAJ-4) tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II düz kablo ekine ait rapor uygundur. Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip II düz kablo ekine ait rapor 4 damarlı, 400 mm² kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. (bkz. NOTLAR)

NOTLAR:

1 Teknik Şartnamenin “Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler” maddesi gereğince, ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ile madde kapsamındaki diğer belgelerin Firma tarafından ALICI’ya sunulması gerekmekte olup bahse konu belgelerin kontrolü ALICI tarafından yapılacaktır.

2 Teklif edilen üründe kullanılan bağlayıcıya (konnektör/pabuç) ait tip deney raporlarının TS EN IEC 61238-1-1 no.lu standarda uygunluğu ile bağlayıcı boyutlarının şartname Ek-7 ve EK-8’e uygunluğu ALICI tarafından kontrol edilecektir.